

ANEXO III: Evolución de las mediciones de PAT en el tiempo

Se adjunta a continuación la evolución de los valores de resistencia de la PAT evaluada en el presente informe, desde el año 2015 al 2023:

PN°	Año	Valor resistencia [Ω]
1008	2015	7,81
1086	2016	8,61
1138	2017	10,73
1193	2018	12,33
1268	2019	12,72
1487	2023	13,88



Conclusiones:

En función de estos datos se puede afirmar:

- 1) Que el aumento total del valor de PAT en 8 años fue de 6,07 [Ω] absolutos o 77,72 %
- 2) En un primer período de 3 años, el aumento absoluto fue de 4,52 [Ω] o 57,87 %
- 3) En un segundo período de 5 años el aumento absoluto fue de 1,55 [Ω] o 19,85 %

Este comportamiento muestra que la resistencia de PAT tiende a estabilizar su valor a partir de los tres años de su instalación, haciendo más lento su crecimiento relativo.